



## EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 023/FG/16

**Výrobce:** FIBAR GROUP S.A.

ul. Lotnicza 1  
60-421 Poznań  
tel. +48 509 617 986

**Výrobna:** FIBAR GROUP S.A

ul. Dąbrowskiego 81/85  
60-529 Poznań

**Výrobek:** Bateriový detektor kouře FGSD - 002

**Popis:** Bateriový detektor kouře je součástí systému FIBARO a jeho účelem je zjišťovat kouř v raných fázích požáru. Zařízení je bateriově napájeno, také obsahuje teplotní senzor.

Prohlašujeme na výlučnou zodpovědnost výrobce, že uvedené výrobky (na základě své koncepce, konstrukce a do oběhu uvedeného provedení) jsou za předpokladu užívání dle návodu bezpečné a že byla přijata veškerá opatření, aby výrobky byly ve shodě s uvedenými předpisy.

Zařízení výše popsané bylo testováno a shledáno ve shodě s příslušnými směrnici Evropského Parlamentu a rady:

**RoHS** 2011/65/EU,  
**EMC** 2014/30/EU,  
**R&TTE** 1999/5/EC.

Splňuje požadavky příslušných částí následujících norem:

EN 14604:2005/AC:2008, EN 50130-4:2011,  
ETSI EN 300 220-1 V2.4.1:2012, ETSI EN 300 220-2 V2.4.1:2012.

Zařízení splňuje všechna ustanovení týkající se hodnocení a ověření spolehlivosti výkonu popsané v Annex ZA standardu EN 14604:2005/AC:2008.

Certifikát číslo **1438-CPR-0403** vydaný Vědeckým a Výzkumným Centrem pro ochranu proti požáru Národního Výzkumného Institutu.

Poznań, Poland,



Bartłomiej Arcichowski  
Technický Ředitel